



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС

России по РСО – Алания

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по Северо-Западному району г.Владикавказ

РФ 362020, РСО – Алания, ул. Островского, д.33 тел. (8672) 70-70-38

Предписание № 18/1/8

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению гимназия

№ 16; директору МБОУ гимназии № 16 Рамоновой Елене Борисовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОГПН и ПР- заместителя начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания подполковника внутренней службы Джанаева Павла Казбековича № 18 от «15» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 00 мин. «15» марта 2018г. по 12 ч. 00 мин. «15» марта 2018г. проведена **внеплановая выездная** проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 16, расположенной по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. 3. Космодемьянской, 3, заместителем начальника ОНД по Северо-Западному району г. Владикавказ подполковником внутренней службы Денгизовым Тимуром Игоревичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ гимназии № 16 Рамоновой Еленой Борисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Руководителю организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.	п.24 Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме».	31.10. 2018г.	
2	Руководителю привести проведение в исправное состояние внутренний противопожарный водопровод.	п. 55 Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме».	31.10. 2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД по Северо-Западному р-ну г. Владикавказ п/п-к. вн. сл. Денгизов Т.И.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«15» марта 2018г.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

директор МБОУ гимназии № 16 Рамонова Е.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

«15» марта 2018г.

№	Дата	Содержание предписания	Исполнено	Подпись
1	15.03.2018
2	15.03.2018
3	15.03.2018
4	15.03.2018