

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление  
Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Республике  
Северная Осетия - Алания

**Предписание № 242**  
должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Акта мероприятий по контролю от 28.09.2017г Муниципального бюджетного  
общеобразовательного учреждения Гимназия №16, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Зои  
Космдемьянской, 3.

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых инфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

1. Заменить устаревшие оконные рамы: разбитые стекла (коридор второго этажа, спортивный зал, санузел для девочек) п.6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Срок: до 01.07.2018 г.

2. Провести ремонт потолков и стен в санузле для мальчиков п. 4.28. п. СанПиН 2.4.2.2821-10;

Срок: до 01.07.2018 г.

3. Необходимы дополнительные туалеты для мальчиков и девочек (туалеты должны размещаться на каждом этаже) п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10;

Срок: до 01.07.2018 г.

4. Приспособить раздевальню для мальчиков при спортивном зале отсутствует п. 4.14. СанПиН 2.4.2.2821-10;

Срок: до 01.07.2018 г.

5. Организовать производственный контроль, включающий лабораторно-инструментальные исследования п. 14.2. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»;

Срок: до 01.12.2017 г.

6. Установить вентиляционную систему на пищеблоке п. 4.3. СанПиП 2.4.5.2409-08; Срок: до 01.07.2018 г.

7. Приобрести контейнера с плотно закрывающимися крышками п. 3.7. СанПиП 2.4.2.2821-10; Срок: до 01.12.2018 г.


отсутствует маркировка на производственных столах, что является нарушением п. 4.10. СанПиП 2.4.5.2409-08;

**О принятых мерах информировать Управление Роспотребнадзора по РСО-Алания.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:  
Директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия №16, Рамонову Елену Борисовну.


должность фамилия, имя, отчество, лица, на которые возлагается ответственность

Главный специалист-эксперт ОСН



Гяглоева Т.В.

Предписание получил (а)



28.09.2017г.